

Łódź, dnia 28.06.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr sprawy: 441/2016/4.8

Instytut Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk prosi o przedstawienie oferty na wykonanie okresowego przeglądu instalacji gazowej w budynkach Instytutu Biologii Medycznej PAN przy ul. Lodowej 106 i Tylnej 3a w Łodzi.

I. Opis przedmiotu zamówienia:

- wykonanie przeglądu instalacji gazowej zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane w budynku przy ul. Lodowej 106 o powierzchni użytkowej 1895,79 m²; kocioł gazowy indywidualny do centralnego ogrzewania oraz ok. 50 palników gazowych;
- wykonanie okresowego przeglądu instalacji gazowej zgodnie z art. 62 ustawy Prawo Budowlane w parterowym budynku przy ul. Tylnej 3a o powierzchni użytkowej 151,4 m² (instalacja gazowa znajduje się tylko w jednym pomieszczeniu).

II Zakres przeglądu:

- 1) sprawdzenie stanu technicznego, prawidłowość usytuowania kurków głównych, skrzynek gazowych oraz zaworów odcinających,
- 2) sprawdzenie stanu technicznego przewodów gazowych w piwnicach, pionów gazowych i instalacji wraz z oględzinami przejść przewodów przez przegrody budowlane,
- 3) sprawdzenie stanu technicznego gazomierzy,
- 4) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń gazowych,
- 5) sprawdzenie czy nie wprowadzono samowolnych zmian w instalacji
- 6) kontrolę szczelności głównych przewodów gazowych (poziomy i pionowy gazowe),
- 7) kontrolę szczelności instalacji gazowych w poszczególnych pomieszczeniach,
- 8) kontrolę szczelności podłączenia kurków głównych, zaworów odcinających,
- 9) kontrolę szczelności podłączenia gazomierzy,
- 10) kontrolę szczelności urządzeń i aparatów gazowych.

Kontrolę szczelności instalacji i urządzeń gazowych należy wykonać pod względem dopuszczalnych stężeń gazu za pomocą wykrywacza gazu posiadającego ważne świadectwo wzorcowania.

Po ustaleniu miejsca przecieku należy ten przeciek natychmiast usunąć.

Prace powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o Polskie Normy, zgodnie z prawem budowlanym oraz zasadami wiedzy technicznej.

Z przeprowadzonego przeglądu należy sporządzić odpowiedni protokół. Protokół powinien zawierać:

- nazwę firmy wykonującej próby szczelności i numer protokołu,
- nazwisko osoby wykonującej próby,



- datę wykonania prób,
- tabelaryczne zestawienie wyników prób szczelności oraz ich ocenę,
- wnioski i zalecenia wynikające z wykonania prób szczelności.

III. Wymagania wobec Wykonawców

Składać ofertę wg powyższego zamówienia mogą Wykonawcy, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, tj. posiadają uprawnienia umożliwiające realizację przedmiotu pytania ofertowego zgodnie z wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa;
- posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem pytania ofertowego

Wykonawca powinien do oferty dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie stosownych uprawnień, aktualną kopię świadectwa legalizacji wykrywacza gazu oraz aktualną Polisę ubezpieczeniową.

IV. Termin wykonania zamówienia

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do dnia 30 lipca 2016 r.

V. Miejsce i termin składania ofert

Oferty należy składać do **06 lipca 2016 roku do godz. 15:00** w formie elektronicznej na adres bkrzemieniewska@cbm.pan.pl lub osobiście w sekretariacie Instytutu Biologii Medycznej PAN, ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź, pok. 104.

Oferta powinna zawierać

- cenę netto i brutto za wykonanie przeglądu instalacji gazowej w budynkach przy ul. Lodowej 106 i Tylnej 3a;
- cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

VI. Kryterium oceny ofert

Cena 100 %

VII. Kontakt z Wykonawcą

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcą jest:
Barbara Krzemieniewska tel. 42 2723600 lub 607 700 945.

DYREKTOR
Instytutu Biologii Medycznej
Polskiej Akademii Nauk
Prof. dr hab. Jarosław Dziadek
(3)