# RZUT 1 PIĘTRA - LCh + KBZCh




## PRZEKRÓJ C-C

**OZNACZENIA:**

- Zakres opracowania
- Ściany istniejące
- Ściany projektowane ceramiczne
- Zamurowania otworów z cegły ceramicznej
- Ściany projektowane GK (2x 12,5mm obustronnie)
- Ściany projektowane GK (2x 12,5mm jednostronnie)
- Wyburzenia / demontaż

(1) Systemowe zabezpieczenie otworu płytą posiadającą klasę odporności ogniowej co najmniej EI60, grubości ~ 40mm.
(2) Obszar posadzki w obszarze której należy wykonać dozbrojenie zgodnie z opisem warstw posadzkowych 'PsdWa'

Uwaga:

Usytuowanie otworów w ścianach zewnętrznych powinno zostać dostosowane do lokalizacji otworów okiennych kondygnacji poniżej - zrównanie otworów w elewacji.

**ScS Obudowa sprężarkowni**

Systemowa ściana GK grubości 12,5cm, o klasie odporności ogniowej EI60 i izolacyjności akustycznej na poziomie 45-47dB (obustr. płyty GKF 1,25cm / wełna mineralna akustyczna 10cm), Wełna mineralna grub. 10cm od strony pomieszczenia

**PsdWa Posadzka dozbrojona LKBZCh - wykł. PCW antyeletrostatyczna**

*Warstwy projektowane*

- Wykładzina rulonowa PCW grub. 2mm, antyeletrostatyczna, spawana, o cokołach wywiniętych na wysokość 10cm ponad poziom posadzki
- Wylewka samopoziomująca cienkowarstwowa - 2mm do 3mm
- Beton C25/30 gr. 6cm zatarty na gładko, zbrojony siatką z prętów fi 6/10mm co 15cm ze stali AIIIN (St 500b), dylatowany na pola max. 3x3m, na obrzeżach dylatacja elastyczna z pełnym uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa lub inny materiał o podobnych właściwościach
- Warstwa odcinająca - folia PE 0,5mm
- Styropian samogasnący twardy EPS200 - 2cm
- Istniejące przetarcie zaprawą cementową - 1,5cm
- Istniejący strop ŁPS na belkach stalowych

**PsWa Posadzka LKBZCh - wykładzina PCW antyeletrostatyczna**

*Warstwy projektowane*

- Wykładzina rulonowa PCW grub. 2mm, antyeletrostatyczna, spawana, o cokołach wywiniętych na wysokość 10cm ponad poziom posadzki
- Wylewka samopoziomująca cienkowarstwowa - 2mm do 3mm
- Beton C25/30 gr. 6cm zatarty na gładko, zbrojony siatką z prętów fi 6mm co 15cm ze stali AIIIN (St 500b), dylatowany na pola max. 3x3m, na obrzeżach dylatacja elastyczna z pełnym uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa lub inny materiał o podobnych właściwościach
- Warstwa odcinająca - folia PE 0,5mm
- Styropian samogasnący twardy EPS200 - 2cm
- Istniejące przetarcie zaprawą cementową - 1,5cm
- Istniejący strop ŁPS na belkach stalowych

**PsW Posadzka LCh - wykładzina PCW**

*Warstwy projektowane*

- Wykładzina rulonowa PCW grub. 2mm, spawana, o cokołach wywiniętych na wysokość 10cm ponad poziom posadzki
- Wylewka samopoziomująca cienkowarstwowa - 2mm do 3mm
- Beton C25/30 gr. 6cm zatarty na gładko, zbrojony siatką z prętów fi 6mm co 15cm ze stali AIIIN (St 500b), dylatowany na pola max. 3x3m, na obrzeżach dylatacja elastyczna z pełnym uszczelnieniem, np. wkładka bentonitowa lub inny materiał o podobnych właściwościach
- Warstwa odcinająca - folia PE 0,5mm
- Styropian samogasnący twardy EPS200 - 2cm
- Istniejące przetarcie zaprawą cementową - 1,5cm
- Istniejący strop ŁPS na belkach stalowych

UWAGA: Proszę nie skalować wymiarów z rysunku.

*UWAGA:*
*Rysunek ten, jak i cały projekt, chroniony jest prawem autorskim. Kopiowanie lub udostępnianie całości lub fragmentu tego rysunku możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody autora nieniejszego opracowania.*

Zleceniodawca:
INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
UL. LODOWA 106, 93-232 ŁÓDŹ,

Obiekt:
BUDYNEK INSTYTUTU BIOLOGII MEDYCZNEJ
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
UL. TYLNA 3a, 90-364 ŁÓDŹ,

Tytuł projektu:
LABORATORIUM KRAJOWEJ BIBLIOTEKI
ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH
I LABORATORIUM CHEMICZNE

apa sałasińscy s.c.
autorska pracownia architektury
90-453 Łódź, ul. Radwańska 4a / 3
tel: +48 42 207 2041
fax: +48 42 207 2042
email: biuro@salasinscy.com.pl
web: www.salasinscy.com.pl

Branża: ARCHITEKTURA
Faza: PW
Tytuł rysunku: PRZEKRÓJ C-C
Skala: 1:50

| | Imię i nazwisko: | Nr upr.bud.: | Podpis: |
|---|---|---|---|
| Projektant: | ARCH. JAKUB SAŁASIŃSKI | 8/R-116 /LOOIA/10 | |
| Sprawdzający: | ARCH.TERESA ZIELIŃSKA-SAŁASIŃSKA | GP.II-8346 -303/76 | |
| Opracowanie: | ARCH. JAKUB SAŁASIŃSKI | | |

Nr projektu: NB-01-19
Data / rewizja: 07.2019
Nr rysunku: A-5