

# BILANS POWIETRZA

TABELA Nr 1

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow.	Wys.	Kubat.	Ilość powietrza		Krotn. wymian	Nad-; podciśnienie	Krotn. wymian wymagana	Nad- podciśnienie wymagane	Nr instal.
		F	H	V	nawiew	wywiew					
		m2	m	m3	V <sub>N</sub> m3/h	V <sub>W</sub> m3/h					
1.1	Laboratorium przygotowania próbek	20,00	3,00	60	50		1,0	100,0		podciśnienie	K1
	digestorium				pośrednio	490				okresowo	W3
	szafa wentylowana					60					W4
1.2	Laboratorium hodowli komórek	14,40	3,00	43	260	300	6,0	-15,4	6,0	podciśnienie	K1; W1
1.5	Śluza B2	4,00	3,00	12	120		10,0		10,0	nadciśnienie	K1
1.3	Laboratorium wirusologii	19,70	3,00	59	480	550	8,1	-14,6	8,0	podciśnienie	K1; W2
1.4	Śluza B1	6,20	3,00	19	190		10,2		10,0	nadciśnienie	K1
1.6	Komunikacja	18,00	3,00	54	400						
	razem K1			247	1 500						
	razem W1					300					
	razem W2					550					
	W3					490					
	W4					60					
	RAZEM				1 500	1 400					
	BILANS POWIETRZA										
	razem KLIMATYZACJA				1 500	850					
	razem WENTYLACJA					550					
	RAZEM				1 500	1 400					